

Muss eine Wärmepumpe bei der Stadtwerke Neuffen AG angemeldet werden?

Grundsätzlich muss bei Neuanschlüssen, aber auch bei einem Zubau einer Wärmepumpe in Bestandsgebäuden die notwendige Leistung am Netzanschluss angezeigt werden.

Bevor die Wärmepumpe installiert wird, senden Sie uns einfach per E-Mail die notwendige Leistung, damit diese geprüft und freigegeben werden kann.

Weiterhin muss geprüft werden, ob es sich bei Ihrer Wärmepumpe um eine steuerbare Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG handelt.

Welche Leistung muss ich bei der Anmeldung angeben?

Eine Wärmepumpe hat eine Heizleistung, also die Leistung, die Ihnen zum Heizen zur Verfügung steht und eine elektrische Leistung. Für die Anmeldung ist die elektrische Leistung im Regelbetrieb maßgeblich. Sie ist kleiner als die Heizleistung und auf dem Typenschild oder in den Herstellerunterlagen zu finden. Zudem ist die Angabe der Leistung der Zusatzheizung / des Heizstabs zwingend erforderlich. Diese Leistungen sind im Datenerfassungsblatt Wärmepumpe einzutragen.

Wird für die Wärmepumpe ein eigener Zähler benötigt?

Grundsätzlich kann die Wärmepumpe mit einem eigenen Zähler installiert werden oder an dem normalen Haushaltszähler angeschlossen werden. Für einen Wärmepumpentarif ist ein separater Zähler nötig.

Ist meine Wärmepumpe von § 14a EnWG betroffen?

§ 14a EnWG gilt für Wärmepumpen, die ab dem 01.01.2024 in Betrieb genommen wurden und eine elektrische Anschlussleistung über 4,2 kW haben. Solche Anlagen gelten als "steuerbare Verbrauchseinrichtungen". Bei Notwendigkeit reduziert der Netzbetreiber die Leistung auf 4,2 kW. Für die technische Umsetzung, beispielsweise die Herstellung der Steuerbarkeit, ist ein eingetragenes Elektroinstallationsunternehmen erforderlich.

Wärmepumpen ab 4,2 kW, die vor dem 01.01.2024 in Betrieb gegangen sind, fallen erstmal nicht unter die Pflicht zur Teilnahme nach § 14a EnWG, können aber auf Wunsch freiwillig in das neue § 14a Modell wechseln.

Ein Beispielmodell finden Sie auf der nächsten Seite.

Beispiel für einen Zählerschrank mit §14a Anwendung:

